

职业卫生检测与评价报告网上公开表

项目名称	宁波榭北热电有限公司工作场所 职业病危害因素检测报告	项目编号	JC250916
用人单位名称	宁波榭北热电有限公司	评价类别	定期检测
用人单位地址	宁波大榭开发区环岛北路 39 号	联系人	王世明
评价单位	浙江中一检测研究院股份有限公司		
项目编制人	王佳威	项目审核人	吕烽
项目负责人	王佳威	项目签发人	徐越
现场调查人员	王佳威, 郑尚涛		
调查时间	2025-07-22	用人单位陪同 人	王世明
检查范围	公辅单元、化水单元、机电炉单元、输煤单元		
存在的职业病 危害因素	一氧化碳, 二氧化硫, 二氧化碳, 其他粉尘(总尘), 噪声, 工频电场, 氢氧化钠, 氨, 氮氧化物(以二氧化氮计), 氯化氢及盐酸, 游离二氧化硅, 煤尘(游离 SiO2 含量<10%) (呼尘), 矽尘(10%≤游离 SiO2 含量≤50%) (呼尘), 高温		
采样、检测人 员	汪鹏利, 曾杰, 王佳威, 邓交洁, 周钱钱, 刘颖东, 宁子茹, 孟雷风		
采样、检测时 间	2025-08-22	用人单位陪同 人	王世明

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD106-2025 (A/0)

生效日期 2025-08-28

职业病危害因素检测结果结论	本次共检测化学有害因素定点 38 个点、个体 6 个，检测结果均符合 GBZ 2.1-2019 及第 1 号和第 2 号修改单的要求；共检测物理因素定点 82 个点、个体 18 个，其中有 5 个点不符合 GBZ 2.2-2007 的标准要求，其余检测点检测结果均符合 GBZ 2.2-2007 的要求。		
报告时间	2025 年 09 月 28 日		
评审专家	无	评审时间	无

浙江中一检测研究院股份有限公司

受控编号 ZJZWD106-2025 (A/0)

生效日期 2025-08-28

附：证明现场调查、现场检测的图像影像。

